Obowiązkowe czynności podczas corocznego przeglądu kotła THERMAGEN wraz z wykazem wymaganych części.

Potwierdzeniem wykonanego corocznego przeglądu jest Protokół Przeglądu wraz z fakturą zakupu części.

	Okres użytkowania w latach→	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Działanie	Wizualna kontrola kotłowni	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Czyszczenie separatora kondensatu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Czyszczenie syfonu kondesatu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Czyszczenie wymiennika ciepła	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Kontrola przewodu powietrzno-spalinowego	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Kontola połączeń gazowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Kontrola ciśnienia gazu (statyczne i dynamiczne)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Kontrola połączeń hydraulicznych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Kontrola procesu spalania (O_2/CO_2 & CO)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Ogólna kontrola	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Części	Uszczelka wymiennika ciepła TH10-014X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Uszczelka (gaz) 21.5/15.5 TH10-0097	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X
	Uszczelka 70x82 TH10-0087	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X
	Uszczelka rury spalinowej ø76 TH10-0079	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X
	O-ring ø68x4 TH10-0092	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X
	Pierścień uszczelniający syfon TH10-0075	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X
	Uszczelka wentylatora TH10-0129	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
	O-ring 19*2 TH10-0093	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
	O-ring 15x2 TH10-0116	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-